

24/2024



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

ODBOR STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/003445/24
Č.J.: DESU/112/004711/24
VYŘIZUJE: Ing. Jiřina Čížková
TEL.: 607 032 053
E-MAIL: jirina.cizkova@desu.gov.cz
DATUM: 9.5.2024

O B E C N Í Ú Ř A D Š E N O V u N o v é h o J i č í n a	Č. dopor.
Dotto: 09-05-2024	Zpracov.
Čísl.jedn.: 330/535/2024	Úkl. znak
Poč. listů: 17 Příl.: 1	157

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 20.3.2024 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje Ing. Slavomír Labaj, IČO 75288630, Hostašovice 89, 741 01 Hostašovice

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr

Šenov u NJ, D48 MÚK Bělotín - Rybí, ŘSD, VN, NN,

v rozsahu stavebních objektů

- SO 408 Přeložka podzemního a nadzemního vedení NN v km 19,6-19,7
- SO 409 Přípojka NN pro nové RVO v km 19,75
- SO 411.1 Přeložka kabelů VN v km 19,6 až 19,9 a km 20,2
- SO 411.2 Přeložka kabelů OI v km 19,6 až 19,9 a km 20,2
- SO 416 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5

na pozemcích parc. č. 336/44 (ostatní plocha), parc. č. 336/125 (trvalý travní porost), parc. č. 336/144 (trvalý travní porost), parc. č. 336/146 (trvalý travní porost), parc. č. 498/19 (ostatní plocha), parc. č. 498/22 (ostatní plocha), parc. č. 498/23 (ostatní plocha), parc. č. 498/24 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, parc. č. 796/1 (ostatní plocha), parc. č. 796/3 (ostatní plocha), parc. č. 796/4 (ostatní plocha), parc. č. 796/7 (ostatní plocha), parc. č. 797/1 (ostatní plocha), parc. č. 797/2 (ostatní plocha), parc. č. 797/3 (ostatní plocha), parc. č. 797/4 (ostatní plocha), parc. č. 797/5 (ostatní plocha), parc. č. 798/1 (ostatní plocha), parc. č. 803/4 (ostatní plocha), parc. č. 804/3 (ostatní plocha), parc. č. 804/4 (ostatní plocha), parc. č. 804/5 (ostatní plocha), parc. č. 804/7 (ostatní plocha), parc. č. 1844/5 (ostatní plocha), parc. č. 1844/6 (ostatní plocha), parc. č. 1844/8 (vodní plocha), parc. č. 1845/3 (orná půda), parc. č. 1845/4 (orná půda), parc. č. 1845/58 (orná půda), parc. č. 1845/62 (orná půda), parc. č. 1845/65 (orná půda), parc. č. 1845/71 (orná půda), parc. č. 1845/73 (orná půda), parc. č. 1845/76 (orná půda), parc. č. 1845/79 (orná půda), parc. č. 1845/81 (orná půda), parc. č. 1851/6 (orná půda), parc. č. 1914/89 (ostatní plocha), parc. č. 1914/92 (ostatní plocha) v katastrálním území Šenov u Nového Jičína, (dále jen "stavba").

Druh a účel stavby: Trvalá nová stavba technické infrastruktury – stavba související s vyhrazenou stavbou dálnice D48.

Popis stavby:

SO 408 Přeložka podzemního a nadzemního vedení NN v km 19,6-19,7

- Na parcele č.798/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína bude na stávající kabel NN AYKY naspojován kabel téhož typu, který bude dále veden v kabelovém výkopu na upraveném podkladu a ukončen bude na novém betonovém sloupu rozvodu NN, který bude postaven do trasy stávajícího nadzemního vedení NN na parcele č. 804/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. Kabely budou uloženy v kabelovém výkopu na upraveném podkladu v plastových chráničkách dle ČSN. Vedení i zemní práce budou provedeny v souladu s požadavky platných ČSN a PNE. Délka trasy je 184m

SO 409 Přípojka NN pro nové RVO v km 19,75

- Na parcele č.797/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína budou na kabel NN položený v rámci objektu SO 408 této stavby naspojovány dva kabely AYKY, které budou ukončeny v nové přípojkové skřini NN typu SS200, která bude umístěna na plastovém pilíři. Kabely budou uloženy v kabelovém výkopu na upraveném podkladu v plastových chráničkách dle ČSN. Vedení i zemní práce budou provedeny v souladu s požadavky platných ČSN a PNE. Délka trasy je 2m.

SO 411.1 Přeložka kabelů VN v km 19,6 až 19,9 a km 20,2

- Na parcele č. 1845/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína budou stávající kabelové rozvody VN22kV rozřezány a naspojovány na nová kabelová vedení téhož typu. Nová kabelová vedení budou vedena poté v kabelovém výkopu v pískovém loži nebo chráničkách až na parcelu č. 1844/5 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, kde budou opět naspojovány na stávající kabelové rozvody VN22kV. Vedení i zemní práce budou provedeny v souladu s požadavky platných ČSN a PNE. Délka trasy je 352m.

SO 411.2 Přeložka kabelů OI v km 19,6 až 19,9 a km 20,2

- Na parcele č. 1845/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína bude stávající chránička HDPE včetně optického kabelu rozřezána. Optický kabel bude naspojován na nový kabel téhož typu. Nové vedení Optické infrastruktury OI (chránička HDPE a optický kabel) bude vedeno v kabelovém výkopu v pískovém loži nebo chráničkách až na parcelu č. 1844/5 v k.ú. Šenov u Nového Jičína, kde bude opět naspojováno na stávající optický kabel. Vedení i zemní práce budou provedeny v souladu s požadavky platných ČSN a PNE. Délka trasy je 352m.

SO 416 Úprava nadzemního vedení VN v km 19,5

- Na parcele č. 1851/3 v k.ú. Šenov u Nového Jičína bude stávající mřížový ocelový stožár demontován a nahrazen novým. Demontovány budou i další dva stožáry na parcelách č. 796/1 a 797/1 v k.ú. Šenov u Nového Jičína. V nové trase budou postaveny nové ocelové mřížové stožáry. Nové nadzemní vedení VN22kV bude provedeno holými lany AlFe, která budou uchycena pomocí typových kotevních závěsů na nových ocelových stožárech a ukončena budou na stávajícím stožáru na parcele č. 337/21 v k.ú. Nový Jičín - Dolní předměstí. Všechny tři nové stožáry budou opatřeny barevným překážkovým značením. Vedení i zemní práce budou provedeny v souladu s požadavky platných ČSN a PNE. Délka trasy je 310m.

II. Stanoví podmínky pro provedení záměru:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Slavomír Labaj – PELMONT, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín; odpovědný projektant Ing. Miroslav Slovák ČKAIT 1102095. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Úplné dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace – stavební podnikatel. Stavebník je před zahájením výstavby povinen písemně oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby, a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 160 odst. 2 písm. c) stavebního zákona).
6. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
7. Stavebník je povinen před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem.

8. Stavebník je povinen před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
 9. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
 10. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 161 stavebního zákona povinen zajistit dozor projektanta.
 11. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
 12. Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území, a to před zahájením prací i v jejich průběhu.
 13. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
 14. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců uvedené ve vyjádřeních, které jsou rovněž nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace:
 - CETIN a.s. vyjádření dne 18.9.2023 č.j. 258263/23
 - CTP Moravia North, spol. s r.o. vyjádření dne 2.11.2023 č.j. bez č.j.
 - ČEPS, a.s. vyjádření dne 26.5.2023 č.j. 16218/2023/MSE
 - ČEPS, a.s. souhlas dne 14.9.2023 č.j. 19635/2023/MSE
 - České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 14.6.2023 č.j. UPTS/OS/334418/2023
 - ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 4.10.2023 č.j. 001137710349
 - GasNet Služby, s.r.o. vyjádření dne 10.10.2023 č.j. 5002891553
 - Obec Šenov u Nového Jičína vyjádření dne 31.10.2023 č.j. 330/1032/2023
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vyjádření dne 15.11.2023 č.j. 9773/V026272/2023/KŘ
 - Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace vyjádření dne 24.10.2023 č.j. TS 2757/23
 - Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 12.5.2023 č.j. 0201569741
- Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost uvedených vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
15. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
 16. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště.
 17. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby a souvisejících investic.
 18. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdů na pozemní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
 19. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí. Příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

20. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením.
21. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
22. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých hmot).
23. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
24. Stavebník zajistí minimalizaci hluchnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.
25. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytková zemina nebude skladována na přilehlých komunikacích.
26. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou je předcházet vzniku odpadu, a nelze-li odpadu předejít, pak následuje příprava odpadu k opětovnému využití v pořadí recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
27. Použití výškových mechanismů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Stavebník musí podat ÚCL žádost o povolení instalace výškové mechanizace min. 30 dní předem.
28. Po úplném dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního rozhodnutí.
29. Stavebník zajistí splnění podmínek z vyjádření Města Nový Jičín, odboru správy majetku, ze dne 13.11.2023 č.j. MUNJ-134555/2023/OSM-Zdr:
 - Při užívání místní komunikace včetně chodníku (zábor, výkopové práce) v majetku Města Nový Jičín, stavebník musí min. 30 dní předem požádat odbor dopravy MěÚ Nový Jičín o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona o pozemních komunikacích a to na základě souhlasu - vyjádření vlastníka pozemní komunikace, který vydá město Nový Jičín, odbor správy majetku a vyjádření PČR – DI, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
 - Město Nový Jičín nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období (19.11 až 31.3.)
 - Užívání veřejného prostranství je zpoplatněno dle OZV Města Nový Jičín č.3/2022 o místních poplatcích. Užívání komunikací a chodníku bude ohlášeno nejpozději 15 dní před začátkem užívání. Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.
 - Při zásahu do pozemků v majetku Města Nový Jičín budou před realizací stavby vyřešeny majetkoprávní vztahy na úseku odboru správy majetku MěÚ Nový Jičín.
 - Zasahuje-li stavba do zeleně v majetku města Nový Jičín, stavebník před užíváním požádá o souhlas odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín.
30. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí ze dne 1.12.2023 č.j. MUNJ-142647/2023/OŽP-Bok:
 - Při stavbě dojde k dotčení silnice I/48 a silnice III/04820 (ul. Suvorovova), případně pak místních komunikací v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a k.ú. Šenov u Nového Jičína. Upozorňujeme na postup podle § 25 (zvláštní užívání) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na místě je postup zejména dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích týkající se umístění inženýrských sítí v silničním pozemku a následně případně postup dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 2,3 zákona o pozemních komunikacích, týkající se umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny. Příslušným silničním správním úřadem vydávajícím povolení zvláštního užívání silnice I/48 je Krajský úřad Moravskoslezského kraje

v Ostravě, odbor dopravy. Vydání povolení zvláštního užívání je podmíněno předchozím souhlasem vlastníka dané pozemní komunikace, respektive majetkového správce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava a v případě možného ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu předchozím souhlasem dotčeného orgánu, kdy dotčeným orgánem je Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie Ostrava. O vydání povolení je povinen požádat žadatel.

31. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí podle §17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ze dne 30.11.2023 č.j. MUNJ-113199/2023/OŽP-Kru:

- Dojde ke křížení vodního toku zemním kabelovým vedením – překopem

Název vodního toku	Bezejmenný tok
IDVT v Centrální evidenci vodních toků	10217599
Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí	2-01-01-0770-0-00
Kód a název útvaru povrchových vod	HOD_0080 Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Ůdra
Říční kilometr	2,85
Orientační určení polohy	Y= -491103 X= -1125061
- Při provádění stavby budou přijata vhodná opatření k zabránění úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních
- Při provádění stavby budou respektovány podmínky správce povodí a správce bezejmenného toku Povodí Odry s.p., ve smyslu stanoviska ze dne 14.11.2023 pod č.j. POD/15666/2023:
 - Majetkoprávní náležitosti umístění kabelů budou projednány s majetkovým odborem Povodí Odry s.p.
 - Před realizací záměru budou uzavřeny příslušné smlouvy k dotčeným pozemkům
 - Trasa křížení bude vyznačena trasírkami
 - Zahájení prací bude písemně oznámeno min. 3 týdny před zahájením na Povodí Odry s.p. – VHS Skotnice
 - Po dokončení stavby bude předáno provozu geodetické zaměření (polohopis a výškopis) skutečné trasy křížení koryta VT IDVT 10217599
- Povodí Odry s.p. nenese odpovědnost za škody v průběhu výstavby a na vybudovaném zařízení z titulu zvýšených povodňových průtoků

32. Stavebník zajistí splnění podmínek Úřadu pro civilní letectví uvedených v závazném stanovisku č.j. 010454-23-701 ze dne 19.9.2023:

- Bude provedeno barevné překážkové značení stožárů č. 108; 109; 110; 111 (schválené barvy RAL TRAFIC /bílá, white-9016 , červená, red- 3020) v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.3.1. a 6.2.3.3 hlavy 6 na výše uvedených stožárech VN. Upřesnění rozložení barev překážkového značení na stožáru, tj. 3 barevné pruhy červená – bílá - červená, jeden pruh má šířku 3 metry.

33. Stavebník zajistí splnění podmínek Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace z vyjádření ze dne 24.10.2023 č.j. TS 2757/23:

- V ochranném pásmu veřejného osvětlení je zakázáno:
 - Zřizovat stavbu nebo jiná zařízení, skládky apod.
 - Provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu
 - Provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu
- Při provádění budou respektovány tyto podmínky:
 - Bude požádáno o vytýčení trasy příslušnou provozovnou veřejného osvětlení TS města Nového Jičína p.o.
 - Bude vytýčena kabelová trasa ve stanovišti – trase
 - Započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
 - Seznámí prokazatelně patřičné pracovníky s polohou vedení
 - V případě nepředpokládaných prací v blízkosti OP trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
 - Upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace

- Průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanizmy v ochranném pásmu zařízení
 - Vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
 - Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního vedení
 - Poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO hradí stavebník
34. Stavebník zajistí splnění podmínek Ředitelství silnic a dálnic s.p. uvedených ve vyjádření č.j. RSD-114784/2023-4 ze dne 10.01.2024:
- Podchodná výška vedení v průřezu musí být min. 6 m nad stávající silnicí
 - Při montáži nesmí dojít k vysmeknutí vodičů z konzol, k poklesu vodičů pod průjezdný profil daný normou
35. Stavebník zajistí splnění podmínek Správy silnic Moravskoslezského kraje uvedených ve vyjádření SSMSK/II/210/28519/09/2023 ze dne 25.09.2023:
- Přechody vedení přes silniční těleso III.ř. budou provedeny protlakem (2x) s umístěním montážních jam vždy min. 1,0 m od vnější hrany silničního tělesa ve smyslu § 11 zákona o pozemních komunikacích. Min. krytí vedení bude 1.2 pod niveletou komunikace nebo pod niveletou silničního pozemku.
 - Bude provedeno majetkoprávní vypořádání
 - Před zahájením protlaků komunikace III/04820 uzavře stavebník s SSMSK střediskem Nový Jičín záznam o předání staveniště. K ukončení stavby doloží zaměření skutečného provedení stavby (hloubka krytí pod niveletu vozovky, výkres podélného řezu protlakem,), a uzavře záznam o převzetí staveniště
 - Protlaky komunikace budou provedeny v době od dubna do října kalendářního roku (pokud nebude v rámci stavby D 48 schválen jiný harmonogram stavby).
 - Pro provedení protlaků zajistí investor stavby vydání rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu před zahájením stavby.
 - Způsob uložení podzemního kabelového vedení v souběhu s osou komunikace III/04820 (předpokládá se uložení výkopem v zemním pásu podél komunikace) bude odsouhlasen se SSMSK cca 1 měsíc před zahájením stavby.
 - Pro nadzemní vedení zákon zřízení věcného břemene neukládá. V případě požadavku bude zřízeno věcné břemeno k VN za úhradu dle platné směrnice SSMSK .
 - Pro demontáž a instalaci VN v přechodu komunikace III. třídy uzavře investor stavby se SSMSK Smlouvu o užití silničního tělesa (silničního pozemku) cca 1 měsíc před zahájením stavby.
36. Budou dodrženy podmínky vlastníka pozemku Veterinární univerzity Brno, uplatněné ve vyjádření ze dne 2.4.2024:
- Před zahájením prací a vstupem na dotčené pozemky v našem vlastnictví a na pozemky, které obhospodařujeme na základě pachtovních smluv, žádáme o sepsání dohody s investorem stavby o podmínkách vstupu a úhradě vzniklé škody.
 - Zahájení prací je podmíněno uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro všechny dotčené pozemky.
37. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Severomoravský vodovodu a kanalizací Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava a.s.) č.j. 9773/V026272/2023/KŘ ze dne 15.11.2023:
- Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě, bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
 - Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně. 1,5 m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše

- uvedené vzdálenosti zvyšují o 1m od vnějšího líce (dno kanalizační stoky DN 500 ZB částečně uloženo v hloubce 3,3 až 3,45m).
- V místě křížení se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky ochranné trubky v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s..
 - V případě křížení se zařízením v provozování vak požadujeme respektovat ČSN 73 6005.
 - Při realizaci stavby požadujeme respektovat následující odstupové vzdálenosti od koncových revizních šaten na kanalizaci a také v místě křížení kanalizace v blízkosti šachet, a to na základě hloubky dna příslušné šachty. Při hloubce šachty od 3,01 do 3,5 m včetně požadujeme odstup minimálně 2 m a více od vnějšího líce šachty.
 - Křížení, požadujeme provést kolmo, maximálně pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáku hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 metru.
 - V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku požadujeme přesnou hloubku uložení vodovodu, respektive kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVaK Ostrava a.s., které je nutné přizvat také ke kontrole zápichové jámy před zpětným zásypem, pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. O provedených kontrolách, bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu.
 - V případě kolize s vodovodní nebo kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411 ČSN 75 6101 a ČSN 73 6505.
 - Na základě vytyčení požadujeme stavby pevných konstrukcí (sloupy, el. rozvaděče apod.) umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s..
 - Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005, se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a na kanalizační poklopy, případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírný odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
 - V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálů, zeminy a podobně.
 - Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.. Tato kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
 - Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku vak s nepřetržitou službou. 800292300.
38. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření GasNet Služby s.r.o. č.j. 5002891553 ze dne 10.10.2023:
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. Při podání žádosti uvede žadatel číslo jednací uvedené v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
 - Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního

- deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude proveden zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ.
39. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 258263/23 ze dne 18.09.2023:
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
 - Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
 - Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn

přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
 - Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 - Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
40. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001137710349 ze dne 04.10.2023:
- V místech ochranného pásma trafostanice 22/04 kV nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 4 m od svislé roviny proložené krajními body trafostanice. Od stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m a od podpěrných bodů vedení NN blíže jak 1 m. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti uvedeného distribučního zařízení bude její stabilita zajištěna např. pažením výkopů. V uvedených vzdálenost budou výkopové práce prováděny zásadně ručně.
 - Před zahájením výkopových prací zažádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení VN a NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení VN a NN zásadně ručně. V případě, že dojde k odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – Oddělení sítě Nový Jičín (tel. 800 850 860), který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
 - Před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s. – Oddělení sítě Nový Jičín, který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
 - Odkryté zařízení distribuční soustavy musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
 - Hloubka a uložení kabelového vedení VN a NN bude i po realizaci stavby zcela v souladu s normou ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
 - Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru nebo v blízkosti uvedené stavby se nachází podzemní kabelové vedení VN, NN, zákaznické stanice VN/NN, nadzemní vedení VN, VVN, které nejsou ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše

- uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
41. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Arelion Czech Republic a.s. (Sitel spol.s.r.o.) č.j. 1312301119 ze dne 25.5.2023:
- Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti Arelion (SITEL) k odsouhlasení
 - V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále jen „PV“) je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společností Arelion (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
 - Zástupce Arelion (SITEL) bude přizván k předání staveniště.

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
 - Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Arelion (SITEL). Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
 - Nad trasou PV nebudou umísťována zařízení včetně skladování materiálu apod., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
 - Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v dokumentaci pro provádění stavby.
 - Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
 - Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Arelion (SITEL)
 - Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
 - Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV
 - Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o.,
 - PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
42. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. č.j. UPTS/OS/334418/2023 ze dne 14.06.2023:
- Koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební technicky nebo tělesy přenášených stavebních břemen.
 - Nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu je stavebník povinen uzavřít dohodu o přeložení kolizního vedení Českých radiokomunikací a.s.
43. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEPS a.s., č.j. 19635/2023/MSE ze dne 14.9.2023:
- Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.
 - Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
 - Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením vv/zv představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinná realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
 - Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě.
 - V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál.
 - Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je vymezen rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě strany. V případě, že Záměrem je

realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací písemně doložit, že přes podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru.

- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemní soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.
- Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být uzemněny před a za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být potvrzeno revizní zprávou.
- V OP nebudou umístovány vysoké dopravní návěsti, mytné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.
- Činnosti v OP, které bude vykonávat mechanizace s manipulační plochou vyšší jak 4 m (jeřáby, plošiny, vrtné soupravy atd.), je možné provádět pouze s dozorem osoby s odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Činnosti nad 4 m výšky je možné provádět pouze po vydání příkazu „B“. Příkaz „B“ je písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Ten je v místě činnosti vydáván ČEPS, a.s. pracovníkovi vykonávajícímu dozor v předem dohodnutém termínu.
- Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 dnů před jejich zahájením. Činnosti v OP může žadatel oznámit ve Vyjadřovacím portálu ČEPS na adrese vp.ceps.cz nebo pomocí odkazu uvedeného na konci tohoto souhlasu s činností v OP.
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění Záměru v poměru k trase osy vedení a hranic OP podle skutečného provedení, zakres Záměru v souřadnicích JTSK, aktualizovaný podélný profil vedení. Podélný profil bude žadateli poskytnut na vyžádání).
- Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
 - zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
 - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
 - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
 - uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
 - sklápat automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
 - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.
- Veškerá vedení procházející v ochranném pásmu vedení vvn/zvn lze rekonstruovat nebo jinak měnit za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi vodiči vedení podle platných technických norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení vedení s předmětným vedením nebo předložení DPS vedení (zahrnující výpočet vzdáleností a podélný

- profil vedení vvn/zvn). Odborné posouzení není nutné v případě vyhovující vzdálenosti s dostatečnou rezervou nebo při zachování stávajících vzdáleností mezi vodiči, či jejich zvětšení.
- Po ukončení stavby je nutné nechat křížení geodeticky zaměřit a přepočítat, aby se ověřila bezpečná vzdálenost mezi vodiči vedení. Společnost, která bude posouzení zpracovávat, zanesle souběh a křížení (podélný profil) do provozní dokumentace ČEPS, a.s.
44. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CTP Moravia North, spol. s r.o. ze dne 2.11.2023:
- Před zásypem místa křížení s kabelem VN v majetku CTP bude toto oznámeno zástupci CTP Moravia North, spol. s r.o.
 - Při křížení bude dodržena ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Číp, nar. 3.4.1971, Anenská č.p. 793/31, 741 01 Nový Jičín 1
Mgr. Petra Faldynová, nar. 26.6.1971, Bystré č.p. 2173, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Arelion Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha 3-Strašnice
BestDrive Czech Republic s.r.o., Objízdná č.p. 1628, 765 02 Otrokovice 2
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CTP Moravia North, spol. s r.o., CTPark Humpolec č.p. 1571, 396 01 Humpolec
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1
Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, 702 00 Ostrava 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října č.p. 1235/169, 709 00 Ostrava 9
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č.p. 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
STAMEDOP, a.s., U panelárny č.p. 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3
Technické služby města Nového Jičína, p.o., Suvorovova č.p. 909/114, 741 01 Nový Jičín 1
Veterinární univerzita Brno, Palackého třída č.p. 1946/1, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Ing. Miroslav Slovák, Hukvaldská č.p. 1076, 742 58 Příbor

Odůvodnění:

Dne 20.3.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky. V této lhůtě dne 2.4.2024 obdržel stavební úřad požadavky Veterinární univerzity Brno.

Stavební úřad přezkoumal obsah žádosti podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad nevyžadoval souhlasy vlastníků pozemků, jelikož v souladu s ustanovením §187 odst. 5 stavebního zákona takového souhlasu není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven účel vyvlastnění. Podle § 2 odst. 2 bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zařízení distribuční soustavy zřizována o provozována ve veřejném zájmu.

Podkladem pro rozhodnutí byla následující stanoviska a vyjádření, která sdělili:

- Arelion Czech Republic a.s. vyjádření dne 25.5.2023 č.j. 1312301119
- CETIN a.s. vyjádření dne 18.9.2023 č.j. 258263/23
- CTP Moravia North, spol. s r.o. vyjádření dne 2.11.2023 č.j. bez č.j.
- ČEPS, a.s. vyjádření dne 26.5.2023 č.j. 16218/2023/MSE

- ČEPS, a.s. souhlas dne 14.9.2023 č.j. 19635/2023/MSE
- České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 14.6.2023 č.j. UPTS/OS/334418/2023
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 4.10.2023 č.j. 001137710349
- GasNet Služby, s.r.o. vyjádření dne 10.10.2023 č.j. 5002891553
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad rozhodnutí dne 7.9.2023 č.j. MSK 119256/2023 (výjimka z vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko podle zákona č.114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. dne 3.10.2023 č.j. MSK 121469/2023
- Město Nový Jičín, odbor správy majetku, vyjádření dne 13.11.2023 č.j. MUNJ-134555/2023/OSM-Zdr
- Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, rozhodnutí zvláštní užívání komunikace III/04820 dne 29.11.2023 č.j. MUNJ-141438/2023/OD-Hod
- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí stanovisko dne 25.10.2023 č.j. MUNJ-122552/2023/OŽP-Bok
- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 1.12.2023 č.j. MUNJ-142647/2023/OŽP-Bok
- Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí závazné stanovisko podle §17 zákona č.254/2001 Sb. o vodách dne 30.11.2023 č.j. MUNJ-113199/2023/OŽP-Kru
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru závazné stanovisko dne 18.9.2023 č.j. MO 679178/2023-1322
- Ministerstvo vnitra České republiky stanovisko dne 19.9.2023 č.j. MV-151932-4/OSM-2023
- Obec Šenov u Nového Jičína vyjádření dne 31.10.2023 č.j. 330/1032/2023
- Povodí Odry, státní podnik stanovisko dne 14.11.2023 č.j. POD/15666/2023
- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření dne 10.1.2024 č.j. RSD-114784/2023-4
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vyjádření dne 15.11.2023 č.j. 9773/V026272/2023/KŘ
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 25.9.2023 č.j. SSMSK/II/210/28519/09/2023
- Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace vyjádření dne 24.10.2023 č.j. TS 2757/23
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 12.5.2023 č.j. 0201569741
- Úřad pro civilní letectví závazné stanovisko dne 19.9.2023 č.j. 010454-23-701

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená k žádosti a v průběhu řízení, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky týkající se následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní. Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky, apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků. Splnění těchto požadavků je zajištěno podmínkou č. 14 tohoto rozhodnutí.

Oprávněné požadavky uplatněné Správcem povodí zapracoval do svého souhlasu vodoprávní úřad (podmínka č. 31), a proto již následně nebyly opakovaně zaneseny do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil podmínky v souladu s ustanovením § 197 stavebního zákona. Byly stanoveny podmínky č. 1 až č. 28, kterými stavební úřad stanovil stavebníkovi povinnosti, které vyplývají z jiných platných právních předpisů a které na základě své rozhodovací praxe shledává jako důvodné. Uloženými podmínkami rovněž stavební úřad sleduje ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení, dodržování obecných požadavků na výstavbu, technických norem a požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Do podmínky č.29 zahrnul stavební úřad požadavky obce, na jejímž území se stavba uskutečňuje

Podmínkami č. 30 až 33 je zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících z jejich stanovisek a závazných stanovisek, podmínkami č. 34 až 45 jsou stavebníkovi uloženy povinnosti

vyplývající s požadavků účastníků řízení (vlastníků a správců technické infrastruktury a vlastníků pozemků).

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavba je navržena v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Z hlediska PÚR je předmětné území dotčené záměrem SD12 - D48 úsek Bělotín–Frýdek-Místek–Český Těšín–hranice ČR/Polsko(–Kraków). Koridor je dále zpřesněn v ZÚR.

ZÚR vymezují koridor D6 - D48 Nový Jičín – Rybí, stavební úpravy (veřejně prospěšná stavba), jenž se dotýká předmětného území obcí Nový Jičín a Šenov u Nového Jičína. ZÚR v dotčeném území dále vymezuje koridor DZ25 - I/57 Kunín – Šenov u Nového Jičína pro umístění přeložky silnice I/57 (veřejně prospěšná stavba) v trase oddáleného východního obchvatu sídel Kunín a Šenov u Nového Jičína nahrazující původní koridor územní rezervy D502. Koridor DZ25 je vymezen ve směru od Opavy ze stávající silnice I/57 v prostoru hranice správních obvodů obcí Hladké Žitovice a Kunín a dále je veden jihovýchodním směrem jako východní obchvat obcí Kunín a Šenov u Nového Jičína. V jihovýchodní okrajové části obce Šenov u Nového Jičína v prostoru hranice správních obvodů obcí Šenov u Nového Jičína a Nový Jičín se koridor napojuje na stávající silnici I/48 (koridor D6). Předložený záměr řeší přeložky stávajících elektrických vedení a zařízení z důvodu budování dálnice D48 a mimoúrovňové křižovatky související s přeložkou komunikace I/57.

Záměr respektuje požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území a úkoly pro územní plánování stanovených pro koridor DZ25. Přeložky stávajících elektrických vedení a zařízení zohledňují stavbu D48 Nový Jičín – Rybí i stavbu přeložky komunikace I/57, pro kterou jsou koridory DZ25 a D6 vymezeny. Záměr nemá vliv na naplňování záměrů a principů stanovených v ZÚR a neohrožuje jejich uplatnění. Záměr je v souladu se ZÚR MSK.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je

- a) stavebník
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.
- e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Účastníci řízení podle § 182 a) a c) jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení podle § 182 b) jsou Město Nový Jičín a obec Šenov u Nového Jičína.

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona jsou ve smyslu ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 326/12, 326/25, 336/26, 336/55, 336/138, 336/145, 336/147, 336/148, 336/149, 337/21, 337/38, 498/16, 498/21, 498/25, 498/26 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, parc. č. 794/1, 795/2, 796/2, 796/5, 796/6, 803/3, 804/6, 1844/7, 1845/17, 1845/55, 1845/59, 1845/60, 1845/63, 1845/64, 1845/66, 1845/77, 1865/1, 1914/55, 1914/91, 1914/93 v katastrálním území Šenov u Nového Jičína

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, odboru staveb pozemních komunikací podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je doručováno v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jiřina Čížková

vedoucí oddělení staveb pozemních komunikací II

Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 26.3.2024.

Obdrží:

žadatel

Ing. Slavomír Labaj, IDDS: zjuvdcz

sídlo: Hostašovice č.p. 89, 741 01 Nový Jičín 1

zastoupení pro ČEZ Distribuce, a. s.

obce, na jejichž území se záměr uskutečňuje:

Město Nový Jičín, IDDS: ywmb4nc

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Obec Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8

dotčené správní úřady

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad, IDDS: 8x6bxsd

sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd

sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, IDDS: ywmb4nc

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, IDDS: ywmb4nc

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo vnitra České republiky, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Nový Jičín, IDDS: ywmb4nc

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, IDDS: dzwaxv8

sídlo: Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:9.5.2024.....

Sejmuto dne:24.5.2024.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obecní úřad Šenov
u Nového Jičína
okr. Nový Jičín 1

Veronika Vohralíková

BOOK REVIEW