

# Vysvětlení zadávací dokumentace

## Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

**Zadavatel:** Obec Šenov u Nového Jičína  
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 60798432

**Název veřejné zakázky:**  
„Chodníkové těleso - ul. Šenovská“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

### **Dotaz uchazeče:**

Můžete lépe charakterizovat podobu nového oplocení, tzn. výška, materiál (jaké pletivo, případně drátěné panely)?

### **Odpověď zadavatele:**

Oplocení bude provedeno jako poplastované pletivo v=2,0 m v zelené (v zelené barvě), sloupky ocelové, průměr 48 mm nadzemní výšky 2,10 m (barva zelená).

### **Dotaz uchazeče:**

Mezi PD a výkazem výměr je rozpor v použití uličních vpustí. Můžete to upřesnit? PD říká: Pro odvodnění komunikace budou použity stávající uliční vpusti s ozn. na výkrese UV1, UV2, které budou upraveny a osazeny novou chodníkovou obrubníkovou mříží. Uliční vpusti budou osazeny mřížemi o nosnosti 40 t. Uliční vpust' s ozn. na výkrese UV3 bude zcela nová.

- VV říká: pol. 895421020 - Uliční vpust' komplet včetně mříže UV1 .....1 ks  
pol. 895421021 - Uliční vpust' komplet včetně chodníkové vpusti UV2,3 .....2 ks

### **Odpověď zadavatele:**

Vzhledem k tomu, že projektant nebyl schopen 100% určit případné poškození stávajících vpustí, jsou tyto ve výkazu výměr řešeny jako zcela nové. Pokud se prokáže, že dna vpustí jsou v pořádku, bude toto řešeno v rámci více/méně prací.

### **Dotaz uchazeče:**

Dle PD má být součástí šikmého přechodu pro chodce vodící pás. Ve výkazu výměr však tento vodící pás není zahrnut.

### **Odpověď zadavatele:**

Tato záležitost je součástí položky ř. 44,45 rozpočtu.

Ostrava, dne 1.3.2018

Ing. Tomáš Maceček  
pověřen výkonem zadavatelských činností