

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

Název veřejné zakázky: „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“

Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

V projektové dokumentaci se v pdf souborech D.1.1-14a Zámečnické výrobky.pdf a D.1.1-14b Zámečnické výrobky.pdf nachází prvky Z17 - Z20. Prosíme o sdělení, kde se tyto prvky nacházejí v soupise prací a jaká je jejich výměra.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací. Zábradlí venkovního schodiště a rampy (pol. Z17-Z20) bylo doplněno do SO-02, architektonicko-stavební řešení jako pol. 337 a 338 do oddílu 767 Konstrukce zámečnické (za pol. poř. č. 271).

Dotaz uchazeče:

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

V zadávacím výkazu výměr „P8_VV_Soupis prací, dodávek a služeb zadání Bytový dům u Náhonu“ jsou v záložce „D.1.4.1 – ZTI“ tyto položky:

a. Ve výkazu výměr jsou oceněny sprchové kouty položkami č. 100 a č. 101:

100	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	10,000	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06</i>			

	VV		10		10,000
	VV		Součet		10,000
101	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	10,000
	P	<i>Poznámka k položce:</i>			
		<i>Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06</i>			
	VV		10		10,000

Na výkresech uvedených v poznámce u obou položek, jsou však zakresleny sprchové kouty čtvrtkruhové. Upozorňujeme, že u sprchových koutů v nice, oceněných výše uvedenými položkami, bude velmi omezený vstup do sprchy.

Žádáme zadavatele o jednoznačné určení typu sprchového koutu, případně o opravu položek a o zaslání opraveného výkazu výměr.

b. Ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění montáže montážního prvku pro výlevky k položce č. 121:

121	M	552817390	montážní prvek pro výlevku, výška 112 cm	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o doplnění této položky do zadávacího výkazu výměr a o zaslání opraveného výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.

V části ZTI jsou provedeny změny položek, a to pol. č. 100, 101 a 117. U pol. č. 100 (vanička) je změna ceníkové položky vč. popisu, u pol. č. 101 (zástěna s dveřmi) je změna na R-položku (popis). Pro položku č. 121 byla doplněna montáž do pol. 117 - zde zvýšeno z 12 na 13 ks.

Ostrava, dne 16.1.2021

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: P8_VV_Soupis prací, dodávek a služeb_zadání_Bytový dům u Náhonu_rev_DI2