

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína  
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 60798432

#### Název veřejné zakázky:

„Oprava místních komunikací II. etapa - Šenov u Nového Jičína“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 1 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

#### Dotaz:

V poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací je uvedena stavební pol. č. 26 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu.....1 980,00 m<sup>2</sup>, avšak dle PD (vzorového řezu a TZ) je uvedeno „Asfaltobeton ložná vrstva ACL 16, tl. 60 mm“ ? Prosíme Vás o opravení a sjednocení výše uvedeného rozporu, pokud bude možno.

#### Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr je uvedena chybná specifikace s označením ACO 16 nemodifikovaný na místo ACL 16. Opravený výkaz výměr je přílohou dodatečných informací.

Zvolený typ ABS a ABH směsi je určen pro komunikace s těžkým (náročným) provozem. Projektant zvolil tyto typy (ABS a ABH) s ohledem na to, že v dané ulici probíhá, resp. může probíhat provoz těžké techniky (VFU a ZAPA beton).

Vzhledem k tomu, že nebyly prováděny sondy konstrukce vozovky je frézování předpokládáno do hl. 100 mm v celé ploše.

Ostrava, dne 9.2.2021

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: viz. text