

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 4 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy na parc. č. 1638/81 v k. ú. Šenov u NJ“

Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 4 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

V projektové dokumentaci pro VZT je zakresleno spoustu tichých axiálních ventilátorů. Nenacházíme je však v položkovém soupisu prací. Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do položkového soupisu prací.

Odpověď zadavatele:

V PD D.1.4 VZT je specifikace pozic VZT (poř. č. 3.0), položky jsou zahrnuty v části Elektro.

S	670	34564	ventilátor 20W s doběhem, pr. 100 mm, 95 m3/h	3,000	ks
S	1367	34564	ventilátor 20W s doběhem, pr. 100 mm, 95 m3/h	7,000	ks

Dotaz uchazeče:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 03. 03. 2021, kdy byl zaslán aktualizovaný soupis prací a vzhledem k výše uvedenému dotazu, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek minimálně o 4 pracovní dny.

Odpověď zadavatele:

Povaha a rozsah doplnění dle Dodatečné informace č. 3 ze dne 3.3.2021 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ostrava, dne 5.3.2021

Ing. Tomáš Maceček
Pověřen výkonem zadavatelských činností