

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432

Název veřejné zakázky: „Bytový dům na ulici Severní, Šenov u Nového Jičína“

Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

- 1) U vnějších výplní není zřejmé z výkresové části barva. Je zde uvedeno jen barva rámu šedá. Jaké barvy budu křídlo okna? Barva budu shodná pro interiér i exteriér? Je možné barvu blíže specifikovat dle stupnice RAL.
- 2) U vnějších výplní je dle výpisu prvků požadavek na Ug 0,6 (izolační trojsklo), ale s tímto požadavkem nelze splnit Uw 0,78. Čeho se máme tedy držet? Parametru pro sklo nebo pro celkový prvek?
- 3) Můžete prosím blíže popsat a upřesnit prvek O/1 - vstupní dveře dvoukřídle a okno. Nad schránkami je prosklená část a nebo plná? Vstupní dveře budou bez okopového plechu?

Odpověď zadavatele:

- 1) Barva oken Antracitová šed' dle vzorníku Vekra. V projektu je počítáno s rámy shodné barvy v interiéru i exteriéru. Barva bude upřesněna v průběhu realizace.
- 2) Požadovaná je hodnota trojskla Ug 0,6.
- 3) Nad schránkami menší prosklená část (dle velikosti schránek), vstupní dveře s okopovým plechem a všemi náležitostmi dle vyhlášky 398/2009.

Ostrava, dne 19.1.2022

Ing. Tomáš Maceček
Pověřen výkonem zadavatelských činností