



Obec Šenov u Nového Jičína

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Název zakázky:

„Zlepšení tepelných vlastností objektu MŠ - č. p. 454 na parc. č. 672 v k.ú. Šenov u Nového Jičína“

Název zadavatele: Obec Šenov u Nového Jičína

Sídlo zadavatele: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ zadavatele: 60798432

DIČ: CZ60798432

Osoba oprávněná jednat: JUDr. Karel Třetina, starosta

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádám o upřesnění podkladů pro vypracování CN. V slepém rozpočtu pol.23. je uvedeno “ Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý,tl.140 mm s omítkou silikonovou 3,1 kg/m²“. V „B“ Souhrnné tech. zprávě je uveden o v odst. Zateplení obvodového pláště budovy „.....tepelná izolace polystyrén EPS 70 F.....v tl. 140 mm“. Stejně tak je rozpor i u položek 21 a 22. Podle výše uvedené STZ je šedý polystyrén použit pouze u soklové části XPS šedý tl.80mm. Polystyrén EPS není šedý, požaduje zadavatel skutečně šedý polystyrén tl. 140mm na fasádě i u pol. 21 a 22?

Dotaz č. 2:

Dobrý den, žádám o upřesnění a stanovení vlastností materiálu zateplovacího systému. Podle D-TZ požadovaný materiál (EPS) se v požadovaných vlastnostech (lambda) a ani lepších, dle sdělení dodavatele, nevyrobí.

Odpověď:

Upřesňujeme materiály na dotaz :

Podle energetického auditu je postačující na fasádu

nadzemní části objektu EPS F 70 v tl. 140 mm (uvedeno ve výkresové dokumentaci) s **l=0,039 W/mK**

podzemní části objektu polystyren šedý tl. 80 mm (uvedeno ve výkresové dokumentaci) s **l=0,032 W/mK**

parapet a špalety – EPS F 70 v tl. jaké jsou uvedeny v rozpočtu

Obec Šenov
u Nového Jičína

JUDr. Karel Třetina
starosta

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČS a.s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 1766587399/0800
IČ: 60798432
DIČ:CZ60798432

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 8:00-11:00 12:00-16:30 hod
úterý 8:00-11:00 hod. - zavřeno
středa 8:00-11:00 12:00-16:30 hod.
čtvrtek 8:00-11:00 12:00 – 15:00 hod.
pátek pro veřejnost zavřeno

www.senovunovehojicina.cz

e-mail: obec@senovunovehojicina.cz
tel.: 556 707 952