

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v základní škole“

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IC: 60798432

Výše uvedený zadavatel Vám, v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

Zadavatel upřesňuje položky typu kpl nebo soubor a to dle specifikace uvedené v příloze těchto dodatečných informací k Zadávací dokumentaci pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s ustanovením § 49 zákona o veřejných zakázkách stejným způsobem, jako byla uveřejněna textová část zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 6.6.2016

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: Specifikace položek označených v rozpočtu jako soubor, kpl.

Příloha Dodatečných informací č. 1

Specifikace položek označených v rozpočtu jako soubor, kpl.

83 PK 7837 Návarky pro čidla MaR

Návarky G1/2, M21x1,5, příložná čidla dle pořadavků MaR ks 12

155 PK 8 Demontáže stáv. zař. kotelny a strojovny a uloení na skládce

Demontáž plynových kotlů stacionárních ks 3

Demontáž odkouření ks 3

Demontáž tepelné izolace v kotelnách a strojovnách m2 60

Demontáž rozdělovačů a sběračů ks 4

Demontáž armatur do DN125 ks 36

Demontáž potrubí v kotelnách a strojovnách m 80

Demontáž čerpadel ks 5

Demontáž expanzních nádob tlakových ks 2

Demontáž plynového potrubí do DN80 m 20

Odpojení elektroinstalace kotelny ks 1

Demontáž regulátorů kotlů a topných okruhů ks 3

156 PK 9 Orientační štítky, značky toku médií

Orientační štítky, značky toku médií ks 16