

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 5 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432

Název veřejné zakázky:
„Sportovní hala“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 5 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

1) V přílohách „výkaz výměr – slaboproud“ a „výkaz výměr silnoproud a bleskosvod“ jsou vymazány vzorce pro výpočet cen.

Dotaz: Žádáme o poskytnutí výkazů výměr s předepsanými vzorci pro výpočet cen.

Odpověď zadavatele:

Výkazy výměr pro „slaboproud“ a „silnoproud a bleskosvod“ jsou opraveny a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

Upozorňujeme uchazeče, že současně byly doplněny chybějící vzorce do rozpočtů Vytápění, Dešťová kanalizace a ZTI a došlo k úpravám ve výkazu výměr stavby Sportovní hala.

Dotaz uchazeče:

2) V DI č.4 byly zadavatelem změněny ve stavebním rozpočtu pol. č. 376 - 381 Dveře ocelohliníkové a pol. č. 391 Podhledy kazetové, text v položkách však zůstal nezměněn.

Dotaz: Požadujeme tímto po zadavateli opravu textů uvedených položek tak, aby byly tyto položky definovány srozumitelně a jednoznačně.

Odpověď zadavatele:

Díl: 376

Ad 4 Rám hliníkový (studený) pro dveře hliníkové dvojkřídlové, otevíravé, plné, s polepem do haly v imitaci dřeva-buk/bílá do chodby, kování klika/klika

Díl: 377

Ad 5a Rám hliníkový (studený) pro dveře hliníkové, dvojkřídlové, otevíravé, plné s polepem do haly v imitaci dřeva-buk/bílá do chodby, kování klika/klika

Díl: 378

Ad 5b Rám hliníkový (studený) pro dveře hliníkové dvojkřídlové otevíravé, prosklení bezpečnostním sklem, spodní díl v=400mm, barevné provedení bílá/bílá, paníkové kování + příčné dřevěné madlo;

1x EW15DP3-C

1x EI30DP3-C

1x bez požární odolnosti

Díl: 379

Ad 6 Rám hliníkový s přerušným tepelným mostem pro dveře hliníkové dvojkřídlové, otevíravé, prosklení bezpečnostním izolačním dvojsklem, spodní díl křídel 400mm vysoký, panikové kování /koule

(popř. jen nouzové dveřní uzávěry) $U_w \max = 1,7W/m^2K$

Díl: 381

Ad 8 Rám hliníkový s přerušným tepelným mostem pro dveře hliníkové, dvojkřídlové otevíravé a pevný nadsvětlík; prosklení spodních křídel bezpečnostním izolačním dvojsklem, spodní díl křídel 400mm vysoký, nadsvětlík izolační dvojsklo; panikové kování – celoobvodové bezpečnostní kování s vícebodovým zámkem (nouzový dveřní uzávěr) $U_w \max = 1,7W/m^2K$

Díl: 391

Podhledy akustické zavěšené na dvojitým nosným křížovém roštu 1200*600mm, v ocelových □ (omega) profilech, akustická deska □ $w = 1,0$; třída mechanické odolnosti 1A

Dotaz uchazeče:

3) Ve stavebním rozpočtu je pol. č. 151 62000102 Nápis na fasádě celk 1,00000, na fasádách ovšem nevidíme žádné nápisy.

Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení přesné specifikace prací a dodávek, které mají dodavatele v této položce ocenit.

Odpověď zadavatele:

Požadavek na nápis nebyl specifikován – předpokládaný nápis:

SPORTOVNÍ HALA, Šenov u Nového Jičína. Typ písma ARIAL, velikost písmen 500mm

Dotaz uchazeče:

4) Ve stavebním rozpočtu je pol. č. 393 767001 Z1 D+M Rám na uchycení sítě přes okna, jekl 30/30/3 mm, 4,58kg vč.sítě ks 44,00000. Nesouhlasí váha jednoho kusu ani ve výpisu zámečnických prvků výkres č. 22, jelikož na okno šířky 2m předpokládáme $0,2 + 2,2 + 0,2 = 2,6m$ a $2,54kg/m = 6,60kg/ks$. Sít' je již oceněna v položce č. 384 766020 D+M Ochranná sít' s oky 50/50 mm + napínací lanka, (vnitřní) m2 179,70000, nyní má být oceňována podruhé?

Dotaz: Žádáme zadavatele o opravu hmotnosti a textu položky č. 393 rozpočtu a v tomto smyslu rovněž o opravu a zaslání zadávacího výkazu výměr všem dodavatelům.

Odpověď zadavatele:

ČSNEN10219-2:11 ; TDP : ČSN EN 10219-1:06

Nepočítá se s bočním přesahem. Kotvení je nad ostěním a pod ostěním otvoru natolik blízko zdi, že se balon při napnuté síti mezi sít' a stěnu nedostane.

Vše uvedeno v souboru 22 zámečnickí - tabulky 15.3.2017 a výkazu výměr.

Dotaz uchazeče:

5) Jednotková hmotnost profilu jekl 30x30x3mm nesouhlasí ani u následujících položek č. 394 Z2 Rám na uchycení svíslého krytu topení a č. 395 Z3 Rošt na topení, dle tabulek činí 2,54kg/m.

Dotaz: Žádáme zadavatele o opravu hmotnosti u položek č. 394 a č. 395 rozpočtu a zaslání takto opraveného zadávacího výkazu výměr všem dodavatelům.

Odpověď zadavatele:

ČSNEN10219-2:11 ; TDP : ČSN EN 10219-1:06.

Vše uvedeno v souboru 22 zámečnickí - tabulky 15.3.2017 a výkazu výměr.

Dotaz uchazeče:

6) Dle řezu A výkres č. 10 a skladby „o“ je ve staré tělocvičně požadován SDK protipožární podhled, ve slepém rozpočtu se tento požadavek již neobjevuje, ve staré tělocvičně je navržen akustický podhled.

Dotaz: Žádáme zadavatele o určení přesné specifikace požadovaného podhledu v původní staré tělocvičně.

Odpověď zadavatele:

U skladby o, nad starou částí původní tělocvičny, zůstává skladba o, liší se zavěšený podhled, který bude tvořit skladba w – podhled bude sjednocený v celém zavěšeném stropu tělocvičny – plocha skladby w tomu odpovídá.

Dotaz uchazeče:

7) Ve stavebním rozpočtu je pol. č. 383 766019 Demont a zpětná montáž kuch.linky celk 1,00000, v dodaných výkresech ovšem nevidíme žádnou kuchyňskou linku.

Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení přesné specifikace velikosti a tvaru linky, dále o informaci zda jsou součástí linky i instalace a spotřebiče, případně žádáme o doplnění nějakého schématu.

Odpověď zadavatele:

Kuchyňské linky ve cvičné kuchyňce budou, při zvětšování prostoru a sjednocování podlah (nášlapných vrstev), odpojeny od přívodu elektrické energie, přívodu teplé a studené vody do dřezu a od napojení na splaškovou kanalizaci. Kuchyňské linky jsou v počtu 3 kusy. Tyto 3 ks budou odneseny z místnosti a po provedení úprav sem budou doneseny zpět a znova napojeny na původní přívody energií.

V kuchyňce jsou tři kuchyňské linky, zelená a červená mají rozměry 138*180 cm (138 je kolem stěny), modrá linka 138*280 cm.



Zadavatel současně opravuje znění Zadávací dokumentace v těchto níže uvedených bodech:

1) Bod 8 Zadávací dokumentace – Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací a v souladu s § 98 odst. 4 a § 99 odst. 2 zákona zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a to takto:

Původní znění:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.4.2017 v 14:00 hodin.

Dne 31.1.2017 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

Nové znění:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.4.2017 ve 14:00 hodin.

Dne 12.4.2017 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 8:00 do 14:00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

2) Bod 13 Zadávací dokumentace – Otevírání obálek

V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací č. 1 a v souladu s § 98 odst. 4 zákona zadavatel upravuje termín pro otevírání obálek a to takto:

Původní znění:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5.4.2017 ve 14:15 hodin v sídle zadavatele na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací místnosti obce.

Nový znění:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.4.2017 ve 14:15 hodin v sídle zadavatele na adrese Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, v zasedací místnosti obce.

3) Bod 16 Zadávací dokumentace - Jistota

V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací č. 1 a v souladu s § 98 odst. 4 zákona zadavatel upravuje lhůtu pro složení jistoty a to takto:

Původní znění:

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele **nejpozději** v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 4.4.2017.

Nové znění:

Peněžní jistota musí být připsána na výše uvedený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek tj. 11.4.2017.

4) Předmět plnění veřejné zakázky – předpokládaná hodnota

V souvislosti s charakterem úprav dle dodatečných informací č. 1 a v souladu s § 98 odst. 4 zákona zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a to takto:

Původní znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 25 130 812,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 25 205 281,00 Kč bez DPH

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Ostrava, dne 17.3.2017

Ing. Tomáš Maceček
pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: Opravené výkazy výměr
Výpisy zámečnických výrobků
Skladby konstrukcí podlah