

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

Název veřejné zakázky:

„Oprava komunikace a chodníku na ul. Elišky Krásnohorské v Šenově u Nového Jičína“

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

Dotaz uchazeče:

V poskytnutém slepém výkazu výměr / soupisu prací je uvedena stavební pol. č. 36 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu.....639,00 m², avšak dle PD (vzorového řezu a TZ) je uvedeno „Asfaltobeton ložná vrstva ACL 16+, tl. 40 mm? Prosíme Vás o opravení a sjednocení výše uvedeného rozporu, pokud bude možno.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje název položky č. 39 a upřesňuje Výkaz výměr, který je přílohou těchto Dodatečných informací č. 1.

Dále dochází k úpravě a upřesnění textu v Technické zprávě:

Konstrukce zpevněné plochy

Pojízdná plocha

Asfaltobetonová vrstva obrusná ACL 11	40 mm
Postřík živичný infiltrační asfaltu	1,50 kg/m ²
Asfaltobetonová vrstva ložná ACL 16 +	60 mm
Postřík živичný infiltrační asfaltu	1,50 kg/m ²
Kmenná drť fr. 0 – 32 mm	150 mm

Dotaz uchazeče:

Žádáme Vás o upřesnění, zda-li se mají použít asfaltobetonové směsi typu ACL 16+ a ACO 11 s nemodifikovaným asfaltem, jak je uvedeno ve výkazu výměr / soupisu prací, nebo s modifikovaným asfaltem, když dle PD (vzorového řezu a TZ) mají být použity „Spojovací postříky modif. asfaltovou emulzí 1,5 kg/m²“

Odpověď zadavatele:

Postřík asfaltovou emulzí není nutno řešit modifikovanou emulzí.

Po odfrézování stávající vrstvy asfaltobetonu komunikace a osazení nových obrub bude provedena nová vrstva asfaltobetonu ve skladbě:

Asfaltobeton obrusná vrstva ACO 11	40 mm
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	1,50 kg/m ²
Asfaltobeton ložná vrstva ACL 16+	60 mm
Spojovací postřík asfaltovou emulzí	1,50 kg/m ²

Přiložen výkres – Vzorový příčný řez.

Žádáme uchazeče, aby do svých nabídek vložili oceněný výkaz výměr dle těchto Dodatečných informací č. 1.

Zadavatel současně upravuje Zadávací dokumentaci v těchto bodech:

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Původní znění:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 24.3.2020 ve 14:30 hodin.

Dne 24.3.2020 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 14:30 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

Nové znění:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.3.2020 ve 14:00 hodin.**

Dne 30.3.2020 (poslední den lhůty) je možné podat nabídku od 08:00 hodin do 14:00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

11. Otevírání obálek

Původní znění:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2020 ve 14:35 hodin.

Nové znění:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **30.3.2020 ve 14:05 hodin.**

Ostrava, dne 20.3.2020

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: dle textu