

## Vysvětlení zadávací dokumentace

### Dodatečné informace č. 5 k Zadávací dokumentaci

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína  
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 60798432

#### **Název veřejné zakázky: „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“**

Výše uvedený zadavatel, za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 5 k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

#### **Dotaz uchazeče:**

Žádáme zadavatele o prověření položky:

č. 240 „Montáž oken plastových plochy do 1 m<sup>2</sup> včetně montáže rámu otevíravých do zdiva /KUS/ 6“ č. 241 „okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>/ 3,375“.

V rozpočtu je uvedeno 6 ks těchto výplní, ale ve výpisu truhlářských výrobků je výplň s označením T6, a ta odpovídá těmto položkám v rozpočtu a udává 8 ks, čím se má tedy uchazeč řídit?

Dále je nutno dodržet  $U_w=0,71W/m^2K$ ? Několik renomovaných výrobců a dodavatelů nám sdělilo, že tyto okna neumí vyrobit ani dodat.

#### **Odpověď zadavatele:**

V počtu oken T/6 je chyba, správné množství je 8 ks a plocha je 4,500 m<sup>2</sup>.

Přílohou těchto dodatečných informací je upravený Výkaz výměr a výkr. č. D.1.1-10 Pohledy technické a D.1.1-13 Truhlářské výrobky.

Ostrava, dne 22.1.2021

Ing. Tomáš Maceček  
Pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha. Viz. text